



UJVN LTD.  
H.O.: 'UJJWAL', Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006  
Telephones: 0135-2769615, 2763808 Fax- 0135-2763508  
CIN No. U40101UR2001SGC025866,  
Website : www.ujvnl.com

#### E-Corrigendum

In section IV- Technical Specification of e-NIT no.-27/SPH/2023-24(Tender Id-2024\_UJVN\_67478\_1) invited by Office of the Executive Engineer (M&G), Sharda Power House, Lohiahead, Khatima, on e-procurement portal <http://uktenders.gov.in> under heading S.no 8.1 **ACOUSTIC ENCLOSURE CONSTRUCTION DETAILS** sub heading S.no. J of page no. 45- "Exhaust norms of engine offered shall be minimum euro-II/Bharat-III" shall be read as "Exhaust norms of engine offered shall be minimum CPCB-IV Plus".

Corresponding changes will be applicable while evaluating bids.

All other terms & conditions of the tender shall remain unchanged. For fuller & further details, kindly visit e-procurement portal <http://uktenders.gov.in>

Executive Engineer(M&G)

**"Avoid wasteful use of Electricity"**



यूजेवीएन लिमिटेड  
मुख्यालय उज्ज्वल महारानीबाग, जी० एम० एस० रोड, देहरादून 248006,  
दूरभाष 0135.2769615, 2763808 फ़ैक्स सं० 2763508  
सी०आई०एन० सं० U40101UR2001SGC025866  
वेबसाइट : www.ujvnl.com

#### ई-निविदा भुद्धि पत्र

कार्यालय, अधि गासी अभियन्ता (अनु०एवं उत्पा०), गारदा जल विद्युत गृह, लोहियाहेड, खटीमा द्वारा आमन्त्रित ई-प्रोक्योरमेंटपोर्टल "http://uktenders.gov.in" की वेबसाइट में उपलब्ध ई० निविदा सं०-27/SPH/2023.24 (Tender Id-2024\_UJVN\_67478\_1), के section IV- Technical Specifications में भीर्शक क्र०सं० 8.1 **ACOUSTIC ENCLOSURE CONSTRUCTION DETAILS** के उप भीर्शक क्र० सं० J पेज नं० 45 में "Exhaust norms of engine offered shall be minimum euro-II/Bharat-III" को "Exhaust norms of engine offered shall be minimum CPCB-IV Plus" पढा जाए।  
बोलियों का मूल्यांकन करते समय संबंधित परिवर्तन लागू होंगे।

निविदा की अन्य समस्त भातें यथावत रहेंगे। अन्य जानकारी हेतु कृपया ई-प्रोक्योरमेंटपोर्टल "http://uktenders.gov.in" देखें।

अधि गासी अभियन्ता (अनु०एवं उत्पादन)

**बिजली का बरबादी पूर्ण उपयोग न करे**